



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Краснобаковскому району Нижегородской области
606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: ondpr-kbakt@mchs.nnov.ru

Предписание № 2 / 1 / 2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу – Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению центра развития ребенка - детского сада «Сказка» р.п. Красные Баки,

Должностному лицу – заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада «Сказка»

Густовой Галине Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«04» февраля 2021 г.

р.п. Красные Баки

Во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора Краснобаковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Дмитрия Евгеньевича № 2 от «13» января 2021 г., п.17 ч.4 ст.1, ч.3 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; абз. 11 пункта 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период:

с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут « 19 » января 2021 г.

с 10 часов 00 минут по 14 часов 00 минут « 27 » января 2021 г.

с 12 часов 00 минут по 15 часов 30 минут « 29 » января 2021 г.

общая продолжительность: **3 (три) рабочих дня.**

проведена **плановая выездная** проверка

в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада «Сказка» р.п. Красные Баки, зарегистрированного и осуществляющего деятельность по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, рабочий поселок Красные Баки, улица Имени Синявина, дом 58.

Начальником ОНД и ПР по Краснобаковскому району – главным Государственным инспектором Краснобаковского района по пожарному надзору – Листаровым Дмитрием Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с законным представителем юридического лица - заведующим Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка - детского сада «Сказка» р.п. Красные Баки (далее – МАДОУ ЦРР детский сад «Сказка»)
Густовой Галиной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
<u>Здание детского сада «Сказка», расположенное по адресу:</u> (Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, улица Имени Синявина, дом 58)				
1.	В здании (помещениях 1-го этажа) учреждения не выполняются условия обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля исправности проводных шлейфов системы пожарной сигнализации по всей их протяженности. Соединительные линии и дымовые пожарные извещатели выработали свой ресурс. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения в здании осуществляется при срабатывании даже одного пожарного извещателя.	ч.4.ст. 4, статьи 6. 51, 54, 83, 103 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; пункт 13.15.2., п.14.1., п.14.3. Свода правил СП 5.13130.2013, утв. Приказом МЧС России, пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима (далее – ППР 2020), (ранее действующее требование: НПБ 110-03 пункт 4, табл. 3 п. 38)	01.12.2021 г.	
2.	На втором этаже (блок № 2) допущено снятие предусмотренных проектной документацией, дверей эвакуационных выходов из общих коридоров, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ч.4. ст.4, статьи 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; пп. «д» п. 16 ППР 2020	01.06.2021 г.	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

Здание детского сада «Сказка», расположенное по адресу:
(Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, улица Имени Синявина, дом 58)

3.	На территории учреждения не вывешены знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР 2020	01.06.2021 г.	
4.	Противопожарная дверь электропитываемой не оборудована устройством для самозакрывания.	п. 14 ППР 2020	01.06.2021 г.	
5.	На входной двери в подвальное помещение не вывешена (отсутствует) информация о месте хранения ключей.	п. 18 ППР 2020	01.06.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района по пожарному надзору **Листаров Дмитрий Евгеньевич**
« 04 » февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица – заведующий
Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением центром развития ребенка - детского сада «Сказка»
р.п. Красные Баки Густова Галина Владимировна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464302

Владелец Густова Галина Владимировна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024